

基本資料

機關(構)學校基本資料
機關(構)學校代碼：380055100X
機關(構)學校名稱：桃園市立文昌國民中學
機關(構)學校地址：桃園市桃園區民生路729號
上級機關(構)學校(機關代碼)：桃園市政府教育局(380040000E)
主管機關(構)(機關代碼)：桃園市政府(380000000A)
評比機關(構)學校(機關代碼)：桃園市政府(380000000A)

機關(構)學校基本資料
類別：學校類
業務類別暨分組(編號)：(5-29)
EUI基準值(參考值)：25

管理人員資料	
主管	填報人員
姓名：蘇佐璽	姓名：邱美臻
職稱：校長	職稱：事務組長
電話：03-3552776#110	電話：03-3552776#511
fmail：ta530001@mail.wcjhs.tyc.edu.tw	Email：h401125@yahoo.com.tw

建築及佔地面積資料	
佔地面積：0	
建築物總樓板面積：13427.41	自有面積：13427.41
	合署面積：0
	租賃面積：0
	室內停車場面積：0
建築物(棟數)：7	

人員數資料
編制人數：128
非編制人數：0
學生人數：1228
洽公人數(含遊客數)：1550

問卷

--

建立分層管理制度，已成立節約能源推動小組，由副市長擔任召集人，並指派專人辦理節能業務之推動。	是
節約能源推動小組負責督導考核本單位及所屬執行單位節能目標與計畫之擬定、執行與成效檢討。	是
將「節約能源」列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法。	是
您所負責的業務類別	業務主管
上一年度貴單位使用於節能改善經費	10萬以下
今年度貴單位編列節能改善預算	10萬以下
配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機、窗型、箱型及分離式冷氣使用超過9年，已請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。	是
照明燈具新設或汰換時，已請專業技師或廠商進行規劃設計適當照明配置，採用LED燈具。	是
出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，已全面採用省電LED應用產品。	是
傳統鐵磁式安定器T8螢光燈具，已全面更換為省電燈具（如LED）	是
貴單位目前針對於空調系統已在實行的節能能源措施有哪些?(可複選)	實施室內空調溫度管理:26度以上,空調運轉時間管理
單位目前針對於照明系統已在實行的節能能源措施有哪些?(可複選)	採用T5電子式安定器日光燈具,採用LED燈具,照明需求較低之場所,採隔盞開燈方式減少燈管數
貴單位對於目前貴單位最需要改善項目為何?(可複選)	汰換低效率主機
各直轄市政府環保局及各縣(市)鄉鎮區公所，應定期檢視垃圾減量執行情形，調整垃圾清運、資源回收車輛之行進動線及出勤週期，以提高載運效率。(各直轄市政府環保局等單位填報)	無用油資料
公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數。	無用油資料
每月記錄統計與管控公務車輛之油量。	無用油資料

節約能源推動小組

節約能源推動小組資料

小組職稱	姓名	單位職稱	工作內容
召集人	蘇佐釗	校長	負責核准監督
節能管理員	方運昌	主任	管理執行

用電資料填報-電表資料

106年度申報之電表資料

序號	台電電號	總用電度數	分攤比例%	扣除用電度數	實際用電度數	備註
1	04140267159	503160	100.00	0	503160	
合計						

用電正(負)成長原因

正成長	負成長	原因說明

業務量增加,人員或
設備增加

1.尚殘存下水道開挖埋管工程，為避免影響學生上課品質關窗開冷氣上課。2.106年春夏秋季氣溫高溫日數較多，為顧及學生上課品質，於28度以上允許學生教室開冷氣。

用油資料填報-油號資料

正成長	負成長	原因說明
其他	其他	無公務車輛