

基本資料

機關(構)學校基本資料
機關(構)學校代碼：380055100X
機關(構)學校名稱：桃園市立文昌國民中學
機關(構)學校地址：民生路729號
上級機關(構)學校(機關代碼)：380040000E
主管機關(構)(機關代碼)：380000000A
受評比機關(構)學校(機關代碼)：380000000A

機關(構)學校基本資料
類別：國民中學第一組
業務類別暨分組(編號)：5-34
EUI基準值(參考值)：27

管理人員資料	
主管	填報人員
姓名：田應薇	姓名：廖婉卿
職稱：田應薇	職稱：事務組長
電話：03-3552776#110	電話：03-3552776#511
Email：ta530999@mail.wc.jhs.tyc.edu.tw	Email：wanching@mail.wejhs.tyc.edu.tw

建築及佔地面積資料	
佔地面積：0	
建築物總樓板面積	自有面積：18042.16
	合署面積：0
	租賃面積：0
室內停車場面積：0	
建築物(棟數)：7	

人員數資料	
編制人數：110	
非編制人數：14	
學生人數：1115	
洽公人數(含遊客數)：1500	

問卷

建立分層管理制度：已成立節約能源推動小組，由副首長擔任召集人，並指派專人辦理節能業務之推動。	是
節約能源推動小組負責督導考核本單位及所屬執行單位節能目標與計畫之擬定、執行與成效檢討。	是
將「節約能源」列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法。	是
您所負責的業務類別	行政人員
上一年度貴單位使用於節能改善經費	10萬以下
今年度貴單位編列節能改善預算	10萬以下
配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機、窗型、箱型及分離式冷氣使用超過9年，已請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。	是
貴單位是否有依計畫規範，因合署、無人駐點等辦公使用情形申請扣除或分攤用電度數。	否
貴單位有設定電腦及電腦螢幕的省電模式，當其閒置一段時間後，會自動進入低能耗的休眠狀態	無此項目
貴單位針對照明設備及空調設備汰換作業有逐年規劃(T5/T6燈具應於109年全數換裝成LED燈具)	無此項目
貴單位目前針對空調系統已在實行的節約能源措施有哪些?(可複選)	實施室內空調溫度管理(22以下,汰換低效率主機,空調運轉時間管理
貴單位所處辦公環境已在實行的節約能源措施有哪些?(可複選)	室內採用窗簾、隔熱膜
辦公室場域已使用	採用高效率照明燈具
各直轄市政府環保局及各縣(市)鄉鎮區公所，應定期檢視垃圾減量執行情形，調整垃圾清運、資源回收車輛之行進動線及出勤週期，以提高載運效率。(各直轄市政府環保局等單位填報)	無用油資料
公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數。	無用油資料
每月記錄統計與管控公務車輛之用油量。	無用油資料

用電資料填報-電表資料

109年度申報之電表資料					
序號	電表編號	總用電度數	分類比例	扣除用電度數	實際用電度數
1	04140296096	8280	100.00	0	8280
2	04140267159	491760	100.00	0	491760
		500040		0	500040

用電現況					
基期年EUI：33 (109)年度EUI：27.7 年度節電量：-40362 累計節電量：-56920 EUI變動量：16%	年度	105	106	107	108
	達成情形	未達成	未達成	未達成	未達成

用電正(負)成長原因		
正成長	負成長	原因說明
新增(整建、拆除)建築物		新增活動中心

用電資料填報-空調設備資料

序號	設備名稱	設備型式	設備年份	冷卻能力	台數	全年運行時間	使用地點	投資金額
1	中央空調主機	往復式	2012-12	51~75	1	160		0
2	分離式冷氣機	分離式	2004-12	2.6~3.0	4	400		0
3	分離式冷氣機	分離式	2007-12	2.6~3.0	61	400		0
4	分離式冷氣機	分離式	2010-12	2.6~3.0	60	400		0
5	分離式冷氣機	分離式	2011-12	2.6~3.0	47	400		0
6	分離式冷氣機	分離式	2013-12	2.6~3.0	7	250		0
7	分離式冷氣機	分離式	2015-12	2.6~3.0	3	400		0
8	冷卻水塔風扇馬達	無	2006-12	45	1	160		0
9	分離式冷氣機	分離式	2016-12	2.6~3.0	3	400		0

用電資料填報-照明設備資料

序號	設備名稱	設備型號	容量規格	臺數	全年通電時數	使用地點
1	螢光燈管(日光燈)	T8傳統鐵磁式安定器	20W	4	120	地下室
2	螢光燈管(日光燈)	T5/T6	14W	752	1440	辦公室
3	螢光燈管(日光燈)	T8傳統鐵磁式安定器	40W	52	36	地下室
4	螢光燈管(日光燈)	T5/T6	28W	790	1200	教室
5	LED	LED燈泡	10W	85	550	走廊

用電資料填報-公用設備資料

序號	設備名稱	規格	數量(台)	設備年份(年)	使用地點	運轉時數(小時)	投資金額(元)
1	電梯	1.50	2	1996	其他	600	1729855
2	其他UPS	100.00	6	0	其他	2400	0
3	電腦	0.00	249	2007	其他	1600	10199151
4	飲水機	1.10	49	2008	辦公室、走廊	2400	550131

用電資料填報-資訊/電腦機房設備資料

房號	機房名稱	機房耗電量	單位	機房用電情況	%	
1	電腦中心	使用電號	機房修繕費用/修繕年月	機房大小 (面積/高度)	主機數量	主機總耗電量
				80		
		空調總容量	空調耗電量	設置獨立電表	總用電量	機房進轉時數
				True	0	

